

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
KIÊN GIANG

Số: 548/TB-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm Tủ ATS 4P 1000A
tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc.
(Sau đây gọi chung là các công ty)

Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Tủ ATS 4P 1000A tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang; Địa chỉ: 64 Đồng Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Thư mời báo giá này được đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện tại địa chỉ <http://benhvienydcckg.vn>.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc bằng thư chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang - 64 Đồng Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bìa thư ghi rõ: “Báo giá mua sắm Tủ ATS 4P 1000A tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang”.

- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Anh Tú – Phó trưởng phòng phụ trách HCQT, số điện thoại: 0933655835.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 5 năm 2026 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Khuyến khích các công ty báo giá với thời gian hiệu lực dài hơn 90 ngày), kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

5. Hồ sơ báo giá tối thiểu gồm:

- Bảng báo giá (Theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 1).
- Bảng cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị.
- Catalogue và các tài liệu khác liên quan của thiết bị (nếu có).
- Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc uỷ quyền hợp pháp của đại diện hãng tại Việt Nam hoặc tài liệu tương đương (nếu có).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang; Địa chỉ: 64 Đồng Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giao hàng tại nơi sử dụng.

- Bảo quản: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải đảm bảo vật tư, thiết bị được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện.

Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT (03b).



GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Hồng Văn Thao

CÔNG TY:.....
 ĐỊA CHỈ:.....
 SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

PHỤ LỤC 01

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y được cổ truyền Kiên Giang.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y được cổ truyền Kiên Giang, Công ty chúng tôi báo giá chi tiết như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan.

STT	STT theo danh mục chào giá	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng/ nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1												

2. Đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, chi phí cho các dịch vụ có liên quan. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.....ngày [ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày, khuyến khích nhà thầu báo giá với thời gian hiệu lực dài hơn 90 ngày], kể từ ngày.....tháng.....năm 202.. [ghi ngày kết thúc nhận báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng năm 202.....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)



PHỤ LỤC 02

Danh mục hàng hóa mời chào giá

(Kèm theo Thông báo số /TB-BV ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang)

Stt	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
	TỦ ATS 4P 1000A		Tủ	01
	Bao gồm:			
1	Vỏ tủ khung 2 lớp cửa sơn tĩnh điện H1700xW900xD900x1.5mm, 2 lớp cửa - Xuất xứ: Việt Nam, Châu Á. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Đặc tính kỹ thuật: - Tủ ATS có cửa mở dễ dàng - Vỏ tủ sơn tĩnh điện, khung chắc chắn, dày 1,2mm. - Có đèn hiển thị các chế độ đóng điện của ATS	Cái	01
2	ATS 4P 1000A ON - OFF - ON - Thương Hiệu: Socomec/ATYS 4P 1000A (9523 4100) (hoặc tương đương). - Xuất xứ: Ấn Độ/ Tunisia, Châu Á. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Đặc tính kỹ thuật: - Tiêu chuẩn: IEC 60947-6-1, IEC 60947-3 - Thiết kế chắc chắn, chân/giá đỡ bằng kim loại giúp cố định thiết bị - Tích hợp tiếp điểm báo trạng thái sẵn sàng của thiết bị - Công tắc chuyển mạch 3 vị trí I-O-II, vận hành an toàn - Giám sát và chuyển đổi giữa 2 nguồn điện chính và dự phòng - Sử dụng cho hệ thống điện hạ thế khi nguồn cấp phụ tải bị gián đoạn - Ngưỡng tần số: 45 - 65Hz - Ngưỡng nhiệt: 40°C - Điện áp định mức: 415VAC	Cái	01

Stt	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Số cực: 4P - Hoạt động ở ngưỡng điện áp: 230~400VAC		
		Đặc tính kỹ thuật: - Tự cấp nguồn từ cảm biến. - Dải điện áp: 184-300 VAC hoặc 24 VDC aux. - Main/ Main hoặc Main/ Gen. - Các I/O (ngõ vào/ngõ ra) cố định. - Truyền thông Modbus RS485. - Cảm biến điện áp trên tất cả các pha. - Lưới ba pha + trung tính & một pha + trung tính. - Phát hiện đảo pha. - Lắp trên mặt tủ hoặc thanh ray		
3	Bộ điều khiển ATS - Thương Hiệu: Socomec/ATYS C25 (1600 0025) (hoặc tương đương). - Xuất xứ: Trung Quốc, Châu Á. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.		Cái	01
4	Bộ sạc ắc quy tự động 24 VDC - Thương Hiệu: Askamatu (hoặc tương đương). - Xuất xứ: Việt Nam, Châu Á. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Điện áp 1 chiều: 24 VDC	Cái	01
5	Đèn báo pha - Thương Hiệu: Master, Omega. (hoặc tương đương). - Xuất xứ: Việt Nam, Châu Á. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	-	Cái	09
6	Cầu chì - Thương Hiệu: Master, Omega(hoặc tương đương). - Xuất xứ: Việt Nam, Châu Á. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	-	Cái	09



Stt	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
7	Phụ kiện lắp đặt: Dây điều khiển, đầu cos, băng keo cách điện...vv... hoàn thiện hệ thống.	-	Lô	01
8	Chi phí vận chuyển đến công trình	-	Tủ	01
9	Nhân công lắp đặt hoàn thiện tủ ATS	-	Tủ	01
10	Nhân công test tủ và vận hành tại công trình	-	Tủ	01
11	Thời gian bảo hành: 12 tháng.			